

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Numer WG / 2024 / 175 K / 2

Producent: HTW Prosta Spółka Akcyjna, ul. M. Faradaya 31, 42-202 Częstochowa
Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa
Typ: HTW PELLET 18 o mocy 18 kW

Paliwo: Pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05

Klasa kotła 5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	197,06	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	180,67	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	8,16	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	16,32	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	288,48	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	124,74	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	11,15	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	18,05	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	274,77	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	172,25	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	10,70	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	17,79	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	84,5	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	79,5	≥ 75
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	18,19	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	84,98	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	91,42	$\geq 88,26$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	5,32	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	84,39	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	90,79	$\geq 87,73$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		e_{lmax}	kW	0,065	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		e_{lmin}	kW	0,048	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0050	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEL	-	117,53	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*] zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2024/175K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
 URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

dr inż. Bartosz Węcki



Z-CA DYREKTORA
 ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 04.10.2024 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu