

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Numer WG / 2024 / 137K

Producent: P.P.U.H. „HEGAM” Henryk Gamza, ul. Mokra 1, 42-287 Kamienica

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: **HEGAM TRADE-MAX PELLET o mocy 25 kW**

Paliwo: Pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła 5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	39,81	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	146,41	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	8,70	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	12,40	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	298,76	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	115,10	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	11,80	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	9,68	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	259,92	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	119,80	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	11,34	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	10,09	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	84,37	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	81,01	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	25,51	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	84,03	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	90,64	$\geq 88,4$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	6,81	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	84,43	-
Sprawność cieplna		η_{cp}	%	91,07	$\geq 87,88$	
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		eI_{max}	kW	0,026	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		eI_{min}	kW	0,009	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0017	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEl	-	118,98	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2024/137K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr ABO24 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
 URZĄDZEN GRZEWCZYCH

dr inż. Bartosz Węcki



Z-CA DYREKTORA
 ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 01.03.2024 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu